ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE285

LABAQUA

# Informe de análisis

## DATOS GENERALES

**INFORME Nº:** 3314182
**ANÁLISIS Nº:** 6126869
**MUESTRA REMITIDA POR:** HIDRAQUA S.A.(ONIL)
**DOMICILIO:** C/ VICENTE NAVARRO, 3
**POBLACION:** 03430-ONIL (ALICANTE)
**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** Pozo Barranco La Escalera
**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Envase de plástico 1L(2), Vial de cromatografia 50 mL(1), conteniendo agua de consumo
**FECHA RECEPCIÓN:** 6/06/2022
**FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN:** 15/06/2022

**Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:**
Fecha inicio análisis 6/06/2022.

| PARÁMETROS | MÉTODOS | RD 140/2003 | RESULTADOS | UNIDADES |
|---|---|---|---|---|
| **Radiactividad** | | | | |
| Actividad Alfa Total | A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo | 0.1 | 0.019±0.010 | Bq/L |
| Actividad beta resto (beta total excluido potasio y tritio) | A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo | 1 | 0.028±0.005 | Bq/L |
| Actividad Beta total | A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo | | 0.028±0.005 | Bq/L |
| Dosis indicativa estimada | A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total | 0.10 | < 0.10 | mSv/año |
| Radón | A-BV-PE-0077 Centelleo líquido | 500 | <10.0 | Bq/L |

## OBSERVACIONES

Radón 222 AMD=4.186Bq/L
Actividad Alfa total AMD=0.006758Bq/L
Actividad Beta resto AMD=0.0010172Bq/L
Actividad Beta total AMD=0.0010172Bq/L
El límite indicado corresponde a LD (AMD).

# Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 15 de Junio de 2022